



# Rapport sur les conditions d'accessibilité des locaux de la société de formation Go For Me



01/2023

Préparé par : Esra OZKAN  
Psychologue du travail et ergonomiste

# TABLE DES MATIÈRES



1) Accessibilité pour les fauteuils roulants	<b>1</b>
2) Accessibilité des sanitaires	<b>4</b>
3) Accessibilité et sécurité pour les déficients visuels	<b>5</b>
4) Niveau d'éclairage	<b>6</b>
5) Largeur des portes	<b>7</b>
6) Poignée des portes	<b>8</b>
7) Matériel Informatique	<b>9</b>
8) Autres modalités	<b>10</b>

# 01 Accessibilité pour les fauteuils roulants



**Emplacement de 2 m devant l'ascenseur**

L'entreprise Go For Me est située au troisième étage et dispose d'un ascenseur qui offre un accès sans avoir à utiliser les escaliers. Juste devant l'ascenseur, il y a un espace d'environ deux mètres qui permet aux personnes à mobilité réduite d'attendre et d'entrer dans l'ascenseur en toute aisance. L'intérieur de l'ascenseur mesure 110 cm de large sur 140 cm de long, ce qui le rend idéal pour permettre à une personne en fauteuil roulant d'y accéder confortablement.



**Intérieur de la cabine d'ascenseur (110 x 140 cm)**


À l'intérieur de l'ascenseur, un miroir est positionné de manière à ce qu'une personne en fauteuil roulant puisse voir la porte s'ouvrir s'il est placé à l'envers. De plus, une main courante est installée le long de la paroi latérale de la cabine pour faciliter les mouvements. Le bouton d'appel de l'ascenseur est situé à une hauteur appropriée, permettant ainsi à une personne en fauteuil roulant de l'actionner.



### **Le guichet d'accueil**

Le comptoir d'accueil est aménagé de manière à être accessible aux personnes en situation de handicap, avec une hauteur d'environ 0,90 mètres. De plus, l'emplacement d'accueil offre suffisamment d'espace pour permettre à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour aisément.

# 02 Accessibilité des sanitaires



**Les sanitaires**

En ce qui concerne les sanitaires, l'aménagement permet au fauteuil roulant de se positionner facilement à côté des toilettes, avec un espace de 106 cm prévu à cet effet. La hauteur des toilettes ne dépasse pas 50 cm. Le lavabo dispose d'un plateau d'une largeur de 60 cm et d'une profondeur d'environ 30 cm pour permettre le passage des jambes. La porte s'ouvre vers l'extérieur, et il existe un espace de circulation adéquat pour un fauteuil roulant.


# 03 Accessibilité et sécurité pour les déficients visuels



**Le guichet d'accueil et la salle d'attente**

Dans les locaux il n'y a pas d'obstacles, d'éléments saillants sur les murs, ni de panneaux non détectables par une canne. Une personne malvoyante ou non voyante pourrait se déplacer aisément à l'aide de sa canne.

# 04 Niveau d'éclairage



**Niveau d'éclairage de l'intérieur  
(111 lux)**



**Niveau d'éclairage de l'entrée du bâtiment  
(91 lux)**

L'éclairage à l'entrée du bâtiment atteint 91 lux, ce qui est en conformité avec la réglementation minimale imposant un niveau supérieur à 20 lux. À l'intérieur, l'éclairage est mesuré à 111 lux, respectant également la réglementation exigeant un niveau supérieur à 100 lux.

L'éclairage est adéquat dans toutes les pièces, depuis l'entrée du bâtiment jusqu'au bureau, sans provoquer de gêne visuelle. Les sources lumineuses sont disposées de manière à éviter tout éblouissement, réflexion, ombre ou variation soudaine de luminosité, assurant ainsi une illumination uniforme et homogène.

# 05 Largeur des portes



**La porte d'entrée  
(93 cm de largeur)**



**La porte des sanitaires  
(93 cm de largeur)**



**La porte de l'ascenseur  
(82 cm de largeur)**



**Partie vitrée de la  
salle de réunion**

La largeur des portes d'entrée, des sanitaires et de l'ascenseur sont supérieures à 80 cm, ce qui est conforme à la réglementation. Un espace de manœuvre de porte est présent devant chaque porte, l'effort nécessaire pour ouvrir les portes est inférieur à 50 N. Pour la salle de réunion les parties vitrées sont repérées, ouvertes comme fermées, à l'aide d'éléments contrastés.

# 06 Poignée des portes



**Poignée de porte**

Les poignées de porte sont uniformes dans l'ensemble du bureau, offrant une prise facile et aisée.

# 07 Matériel Informatique



**Espace de travail dédié pour les individus qui suivront leur formation.**

L'espace de travail dédié pour les individus qui suivront leur formation est composé de deux écrans et d'un clavier. En cas de besoin, une souris verticale dotée d'une précision optique élevée et d'une prise en main plus ergonomique sera fournie pour s'adapter aux besoins particuliers en fonction du handicap de l'individu.

# 08 Autres modalités

L'entreprise de formation Go For Me est en mesure d'accueillir des personnes en situation de handicap pour les formations suivantes:

- Création et reprise d'entreprise
- La mallette du dirigeant (bientôt disponible)
- Les associations (bientôt disponible )

Toutefois, elle ne peut pas fournir de personnel pour assister ou soutenir les participants pendant les formations.

Pour les personnes qui ont un handicap mais qui sont autonomes et capables de suivre la formation de manière indépendante, Go For Me mettra à leur disposition du "petit" matériel nécessaire.

Pour que les futures bénéficiaires de la formation , ils est nécessaire de prendre contact directement sur le site internet, un formulaire est disponible pour permettre aux utilisateurs de communiquer leurs besoins spécifiques à l'entreprise. De plus, il est possible de contacter directement la société de formation au numéro de téléphone suivant : 06 14 66 04 90.